



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » 07 2025 г. № 588
г. Каргалы

Об утверждении Плана действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения на территории
Карталинского муниципального
района

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Устава Карталинского муниципального района и в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального района.

2. Постановление администрации Карталинского муниципального района от 04.04.2025 года № 325 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства Карталинского муниципального района
Ломовцева С.В.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского
муниципального района



А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Карталинского муниципального района
 от 17.07.2025 года № 588

План действий по ликвидации
 последствий аварийных ситуаций
 на системах теплоснабжения на территории
 Карталинского муниципального района

1. Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения в Карталинском муниципальном районе (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Карталинского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в Карталинском муниципальном районе

2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплоснабжающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплоснабжающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплоснабжающих установок, полному или частично ограниченному теплоснабжению потребителей энергии (мощности).

3. Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения организациями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения топливом осуществляется самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.

4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- 1) организовывать круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб;
- 2) разрабатывать и утверждать инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- 3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энербосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
- 4) производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- 5) принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо отградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
- 6) доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Карталинского муниципального района, информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг.
7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
 - 1) своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплоснабжающих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплоснабжающих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
 - 2) допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплоснабжающих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

II. Цели Плана

8. Целями Плана являются:

- 1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;
- 2) мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений;

3) минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

9. Задачами Плана являются:

- 1) привлечение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
- 2) организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- 3) обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
- 4) обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

III. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения:

10. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
 - 1) кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
 - 2) полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
 - 3) причинение вреда третьим лицам;
 - 4) разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);
 - 5) отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

11. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также места их возникновения на тепловых сетях, входящих в состав централизованной системы теплоснабжения: котельная село Анненское, улица Шоссейная 9А, котел наружного размещения КНН-РРО 400 село Анненское, улица Гагарина, 17, котельная поселок Варшавка переулок Некрасовский, 7/1А, котельная поселок Википедтровка, улица Мира, 29, котельная село Еленника, улица Булаковой, 5А, котельная село Новокаолиновский, улица Заводская, 1, котельная поселок Мичуринский, улица Школьная, 11, котельная село Новониколаевка, улица Полева, 9Б, котельная поселок Неплюевка, улица Мира 15А, котельная поселок Центральный, переулок Центральный, 24А, котельная поселок Снежный, улица Черемушки 1А, котельная поселок Сухореченский, улица Юбилейная, д. 34, котельная поселок Сухореченский, улица Юбилейная, 25, котельная

поселок Южно-Степной, улица Клубная, 1, котельная № 1 город Карталы улица Братьев Кашириных, 14, котельная № 2 город Карталы улица Гагарина, 47, котельная Парковая город Карталы, улица Калмыкова, 9, котельная КС-17 город Карталы улица Железнодорожная, 65Б, котельная РТС город Карталы, улица Карташова, 37, котельная Скала город Карталы, улица Железнодорожная, электрическая котельная город Карталы переулок Конечный, 5, районная котельная город Карталы, улица Пушкина.

12. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе могут послужить:

- 1) перебои в подаче электроэнергии;
- 2) износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);
- 3) неблагоприятные погодные условия.

IV. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

13. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов, согласно таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование эксплуатирующей/ ресурсообеспечивающей организации	Сфера деятельности эксплуатирующей/ ресурсообеспечивающей организации (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	Количество аварийных бригад	Количество человек в аварийных бригадах	Количество единиц техники в аварийных бригадах
1.	ООО «Альфа-Ч»	теплоснабжение	1	3	1
2.	филиал АО «Челябобликомунэнерго»	теплоснабжение	1	3	2
3.	ООО ЖКХ «Партнер»	Теплоснабжение, водоснабжение	1	2	1
4.	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения»	Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение	1	2	2
5.	МУП «Водоснабжение»	Водоснабжение, водоотведение	2	3	4
6.	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»	Водоснабжение	1	2	2
7.	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения»	Водоснабжение	1	2	2

14. Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час.

15. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- 1) резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования;
- 2) резервы финансовых и материальных ресурсов организаций;

V. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

16. В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования систем теплоснабжения Карталинского муниципального района осуществляется:

1) в Администрации Карталинского муниципального района - Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

2) в теплоснабжающей (теплосетевой) организации 1 специалистом - дежурным диспетчером;

3) в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

4) в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек.

17. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем Главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

18. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.

19. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-

восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии не более 60 мин.

20. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- 1) составить общую картину характера, места, размеров аварии;
- 2) определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
- 3) организовать предотвращение развития аварии;
- 4) принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;
- 5) определить последовательность отключения от теплосетей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- 6) определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

21. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

Обязанности дежурного диспетчера
теплоснабжающей (теплосетевой) организации

22. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

- 1) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;
- 2) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;
- 3) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;
- 4) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

Обязанности руководителя, главного инженера теплонабжающей (теплосетевой) организации

23. Руководитель, главный инженер теплонабжающей (теплосетевой) организации:

- 1) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;
- 2) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;
- 3) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;
- 4) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия;
- 5) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;
- 6) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.
24. О сложившейся обстановке ресурсонабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в администрацию Карталинского муниципального района для размещения информации на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

VI. Состав и дислокация сил и средств

25. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплонабжающей представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование эксплуатирующей/ресурсонабжающей организации	Количество аварийных бригад	Количество человек в аварийных бригадах
1.	ООО «Альфа-Ч» 451351, Челябинская область, город Карталин, улица Пушкина, дом 44	1	Мастер - 1 Слесарь - 1 Электросварщик-1

2.	филиал АО «Челябоблкомунэнерго» Челябинская область, город Карталин, переулок Хладопункт, дом 7	1	Мастер -1 Слесарь -1 Электросварщик-1
3.	ООО ЖКХ «Партнер» Челябинская область, город Карталин, улица Заводская, дом 4	1	Слесарь -1 Мастер -1
4.	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения», Челябинская область, село Еленинка, улица Булаковой, дом 25	1	Слесарь - 2
5.	МУП «Водоснабжение» Челябинская область, город Карталин, улица Пушкина, дом 3а	2	Электросварщик-1 Мастер -1 Слесарь -1
6.	МУП ЖКХ «Поттавского сельского поселения» Челябинская область, поселок Центральный, улица Центральная, дом 24а	1	Мастер -1 Слесарь -1
7.	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения», Челябинская область, поселок Неплюевка, улица Слонова, дом 9	1	Мастер -1 Слесарь -1

26. Информация об оснащении машин, специальными механизмами и оборудованием для ведения аварийно-восстановительных работ представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование ресурсонабжающей организации	Контактные данные руководителя (ФИО, телефон)	Коммунальная техника	
		Назначение техники (автомобильна для погрузки воды, канализационная машина, ассенизационная техника, бульдозер, автокран и т.д.)	количество, шт.
ООО «Альфа-Ч» 451351, Челябинская область, город Карталин, улица Пушкина, дом 44	Бровкина Светлана Юрьевна тел. 89581585371	Газель	2
		Автокран	1
		Экскаватор	1
		Манитулятор	2
		Газель	2
«Челябоблкомунэнерго» Челябинская область, город Карталин, переулок Хладопункт, дом 7	Романов Юрий Михайлович тел. 8 (351 33) 2-23-52	Экскаватор	1
		Трактор	1
		УАЗ-3909	1
ООО ЖКХ «Партнер» Челябинская область, город Карталин, улица Заводская, дом 4	Ихсанов Каират Амрханович тел. 89514336004	Трактор	1
		Экскаватор	1
		Погрузчик	1
МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения», Челябинская область, село Еленинка, улица Булаковой, дом 25	Бордаков Виктор Владимирович тел. 89085795106	Экскаватор	1

МУП «Водоснабжение» Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, дом 3а	Марковский Станислав Валерьевич тел. 89085890555	Ассенизаторская машина	2
		Трактор	1
		Экскаватор	1
		Газель	2
МУП ЖКХ «Поттавского сельского поселения» Челябинская область, поселок Центральный, улица Центральная, дом 24а	Серебрякова Анна Владимировна	Экскаватор	1
		Трактор	1
МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения», Челябинская область, поселок Неплюевка, улица Слонова, дом 9	Хусанова Рибигуль Беркесевна	Экскаватор	1
		Трактор	1

27. Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

28. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

1) на муниципальном уровне - Единая дежурно-диспетчерская служба (далее именуется - ЕДДС) администрации Карталинского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий, расположенных на территории Карталинского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее именуется - ЧС);

2) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

29. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

30. Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения.

31. Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации.

VII. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения

32. Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.

33. Эвакуация и расщелоточение.

VIII. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

34. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения (таблица 4).

Материально-технические ресурсы для устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Таблица 4

№ п/п	Наименование материалов	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1.		Мотопомпа для сильноточной	шт.	1
2.		Генератор бензиновый	шт.	1
3.	Электроды		кг.	20
4.	Диски отрезные		шт.	50
5.	Труба стальная ДУ89		м.	125
6.	Труба стальная ДУ50		м.	100
7.	Труба стальная ДУ100		м.	100
8.	Труба стальная ДУ63		м.	150
9.	Труба ПНД ДУ25		м.	100
10.	Труба ПНД ДУ50		м.	80
11.	Труба ПНД ДУ32		м.	120
12.	Труба ПНД ДУ63		м.	100
13.	Кран флапный ДД 50		шт.	6

14.	Кран финансовый ЛД 100	шт.	4
15.	Кран финансовый ЛД 80	шт.	4
16.	Кран финансовый ЛД 32	шт.	6

35. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

36. При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

37. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

38. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

39. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в Карталинском муниципальном районе приведен в таблице 5.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в Карталинском муниципальном районе

Таблица 5

1	2	3	4
Единая теплоснабжающая организация Диспетчер 8-902-023-07-62, 8-351-33-2-28-18	ЕДДС администрации Карталинского муниципального района 8-351-33-2-26-82	Управляющие компании 8-351-332-29-99,	Администрация в Карталинском муниципальном районе т. 2-24-24
Направляет не позднее чем через 5-мин звено Аварийная бригада Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте:	Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению.	Обеспечивает прибытие к месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные здания и владельцев зданий для эвакуации	Доводит до сведения должностных лиц администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ
1. Доводит:	Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд.		

Основание	Оперативный персонал	ЕДДС	Организации в сфере электро-, газо-, водо- и водопользования	Представитель администрации в районе в Карталинском муниципальном районе
руководству организации и диспетчеру ЕДДС 2. Объявляет "Аварийный сбор". 3. Оповещает службы взаимодействия. 4. Доводит информацию до сведения должностных лиц. 5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала.	Оперативный персонал теплоснабжающих организаций	ЕДДС администрации Карталинского муниципального района	Организации в сфере электро-, газо-, водо- и водопользования	Представитель администрации в районе в Карталинском муниципальном районе
1. Взрыв газа в котельной	Отключает аварийный объект от системы газоснабжения. Локализует место взрыва (загазованности) от повторения взрыва или возникновения пожара. Руководителем звена ДДС обеспечивает руководство работами согласно "Плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в газовом хозяйстве" ("ПЛАС"). Организует вентиляцию загзованных помещений. Проверяет на загазованность помещения, подвалы зданий, подземные сооружения в 50	Организует управление	Указывает расположение подземных коммуникаций. Контролирует сохранность при проведении земляных работ. Участвует в проведении работ по возмещению ущерба от аварии	Участвует в эвакуации людей из зданий. Организует временное их расселение. Обеспечивает доступ в помещения, подвалы подземных

	метровой зоне. Отыскивает и устраняет утечку газа	службами взаимодействи я при локализации и ликвидации крупномасшта бных аварий, ЧС		
2. Прекраще ние подачи воды, электроэнер гии	Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно «ПДЛАС». Переводит котельную на независимый источники электропитания и водоснабжения	Указывает расположение подземных коммуникаций. Организует восстановление подачи воды, электроэнергии		
3. Порыв на теплосети	Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно "ПДЛАС"	Действие представителей данных служб при данной ситуации не предусмотрено		